

Tabelul DF10 Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL „Orhei-gaz,, la data de 01.04.2021

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întreruperi (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Șoldănești	sat. Cobălea	Conducte de gaze subterane din PE Ltotal =1942 m.l	PM	29.03.2021	8,30		32	32	75	1	76	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune medie subteran din PE.
Telenești	sat. Ratuș	sat. Ratuș	PJ	18.02.2021	15,45		6,45	6,45	20	0	20	N	AC	Umplerea gazoductului intercasnic cu apa (conectarea samovolnică a caz. de baie).
Telenești	sat. Chiștelnița	sat. Chiștelnița	PJ	12.03.2021	15,10		6,10	6,10	53	0	53	P		Lucrări de reamplasare a gazoductului supraperan la consumatorul final în baza solicitării.
or. Orhei	str. Izvoraș nr. 5	str. Izvoraș nr.5	PJ	18.01.2021	8,40		3,00	3,00	5		5	P		Programat. S-a efectuat verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă .
or. Orhei	sat. Susleni	sat. Susleni	PM	18.01.2021	13,00		6,30	6,30	108		108	N	AT	Deteriorarea gazoductului de presiune medie la montarea pilonilor pentru rețelele electrice.
or. Orhei	str. M. Eminescu nr.15	scara nr.2 coloana nr.1	PJ	12.03.2021	11,00		3,00	3,00	10		10	P		Racordarea unui consumator nou la gazoductul existent.
or. Orhei	str. Iachir nr.29	str. Iachir nr. 29	PJ	17.03.2021	8,20		2,00	2,00	5		5	P		Lucrări de reamplasare gazoductului la solicitarea consumatorului.