

Tabelul DF10 Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL „Orhei-gaz,, la data de 31.12.2021

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Orhei	Orhei	str.Hotin 32	PJ	30.11.2021	8,55				1		1	N	AC	Explozie cu aprindere brusca
Orhei	s. Fedoreuca	Untila Ecaterina	PJ	16.11.2021	10,00				1		1	N	AC	Intoxcatie
Orhei	or.Orhei	str.Al.Russo 95 dulapul N52	PJ	21.12.2021	8,20		5,20	5,20	51		51	N	AC	Dop de gheata in filtru de gaze
Orhei	sat.Camencea	dulapul N7	PJ	24.12.2021	11,30		4,00	4,00	10		10	N	AT	Deteriorarea trecerii PE\OT d76 de catre un automobil
Orhei	sat.Crihana	dulapul N1 dulapul N2	PJ	28.12.2021	7,00		7,00	7,00	14		14	N	AT	Deteriorarea vanei din PE d50 de catre un tractor
Rezina	Rezina	Conducta de gaze intercasnică str. 27 august 16 ap. 46 or. Rezina	Pj	21.10.2021	10.05 13.00		2,55	2,55	4	0	4	N	AC	Incendiu sa produs în urma exploziei buteliei de gaze lichefiate aflate în apartament
Telenești	sat.Țințăreni	sat.Țințăreni	PM	17.11.2021- 18.11.2021	20.00- 17.15		21,15	21,15	12	0	12	N	AC	S-a efectuat îngrădirea locului incidentului,s-a închis vana de la ieșire din PRG,tip dulap prin închiderea robinetelor de la intrare si ieșire din PRG și la 12 consumatori casnici..
Telenești	or.Telenești	str.G.Coșbuc	PM	14.12.2021- 14.12.2021	8.30- 16.55		8,25	8,25	72	0	72	P	Reamplasarea PRG-lui în afara proprietății la solicitarea consumatorului	S-a efectuat îngrădirea locului de efectuare a lucrărilor,sistarea GN la PRG și 72 consumatori,reamplasarea dulapului,verificarea etanșietății,purjarea,livrarea repetată a GN,instruirea repetată a consumatorilor