

Tabelul DF10 Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL „Orhei-gaz,, la data de 01.10.2024

Tabelul 1

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P / medie PM / joasă Pj)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programa / Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza, conform clasificării din pct. 18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Orhei	Orhei	str Iachir 3 scara 1	PJ	01.07.2024	9		7,0	7,0	15		15	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului P Joasa intercasnic
Orhei	Orhei	str Iachir 3 scara 2,3	PJ	02.07.2024	9		7,0	7,0	30		30	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului P Joasa intercasnic
Orhei	Orhei	str Iachir 23A scara 1	PJ	03.07.2024	9		7,0	7,0	15		15	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului P Joasa intercasnic
Orhei	Orhei	str Iachir 23A scara 2	PJ	04.07.2024	9		6,0	6,0	15		15	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului P Joasa intercasnic
Orhei	Orhei	str Iachir 23B scara 1	PJ	09.07.2024	9		7,0	7,0	15		15	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului P Joasa intercasnic
Orhei	Orhei	str Iachir 23B scara 2	PJ	10.07.2024	9		7,0	7,0	15		15	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului P Joasa intercasnic
Orhei	Orhei	str Iachir 29A scara 1	PJ	15.07.2024	9		7,0	7,0	15		15	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului P Joasa intercasnic
Orhei	Orhei	str Iachir 29A scara 2	PJ	16.07.2024	9		7,0	7,0	15		15	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului P Joasa intercasnic
Orhei	Orhei	str V Cupcea 7 scara 4	PJ	03.07.2024	9		7,0	7,0	15		15	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului P Joasa intercasnic
Orhei	sat Zagoreni	PRG Nr 11	PJ	04.07.2024	11.00		3,0	3,0	3		3	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului P Joasa aerian
Orhei	sat Sirota	PRG Nr 11	PJ	05.07.2024	10		2,0	2,0	2		2	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului P Joasa aerian
Orhei	Orhei	str Nistreana 10,12,14,16,16A,18	PJ	08.07.2024	8		36,0	36,0	90	2	92	P		Inlocuirea PRG Nr,19
Orhei	Orhei	str 1 Mai 28 scara 1	PJ	08.07.2024	9		7,0	7,0	15		15	P		Verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	Orhei	str 1 Mai 28 scara 2	PJ	09.07.2024	9		7,0	7,0	15		15	P		Verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	sat Step-Soci	PRG Nr 11	PJ	10.07.2024	9		2,0	2,0	12		12	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului P Joasa aerian
Orhei	sat Step-Soci	PRG Nr 10	PJ	10.07.2024	11,3		2,0	2,0	2		2	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului P Joasa aerian
Orhei	Orhei	str 1 Mai 28 scara 3	PJ	10.07.2024	9		7,0	7,0	15		15	P		Verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	Orhei	str 1 Mai 28 scara 4	PJ	11.07.2024	9		7,0	7,0	15		15	P		Verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	sat Step-Soci	PRG Nr 9	PJ	10.07.2024	13,3		2,0	2,0	4		4	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului P Joasa aerian
Orhei	Orhei	str Nistreana 22,22A,22B, 24	PJ	15.07.2024	9		36,0	36,0	72		72	P		Inlocuirea PRG Nr,20
Orhei	sat Seliste	PRG Nr 9	PJ	22.07.2024	10		3,0	3,0	2	2	4	P		Inlocuirea PRG Nr,9
Orhei	sat Chiper ceni	PRG Nr 5	PJ	24.07.2024	9		5,0	5,0	9		9	P		Stramutarea PRG Nr 5
Orhei	sat Hijdieni	sat Hijdieni 9 PRG-uri	PM	25.07.2024	9		7,0	7,0	32		32	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului P Medie si P Joasa PRG-uri
Orhei	Orhei	str Lazo 2	PJ	25.07.2024	9		7,0	7,0	47		47	P		Verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	ș Zagoreni	dulapul 12	PJ	04.07.2024	9		5,0	5,0	3		3	P		Verificarea la etanșietatea gazoductului aerian de Pjoasă de la PRG Nr 12 conform Planului MTO
Orhei	ș Vatici	dulapul 7	PJ	06.08.2024	10,3		5,0	5,0	15		15	P		Inlocuirea PRG nr 7
Orhei	ș Perescina	dulapul 24	PJ	06.08.2024	10,3		5,0	5,0	25		25	P		Inlocuirea PRG nr 24
Orhei	ș Vatici	dulapul 3	PJ	07.08.2024	9,3		6,0	6,0	25		25	P		Inlocuirea PRG nr 3
Orhei	ș Perescina	dulapul 25	PJ	07.08.2024	9,3		5,0	5,0	18		18	P		Inlocuirea PRG nr 25
Orhei	ș Perescina	dulapul 28	PJ	13.08.2024	9		5,0	5,0	16		16	P		Inlocuirea PRG nr 28
Orhei	ș Perescina	dulapul 3	PJ	19.08.2024	8		36,0	36,0	120		120	P		Inlocuirea PRG nr 3
Orhei	sat Step-Soci	PRG Nr 40	PJ	15.08.2025	9,00		4,00	4,0	12		12	P		Stramutarea PRG Nr 40 Verificarea la etanșietate a gazoductului P Joasa aerian
Orhei	str Stefan cel Mare 4	scara 1,2	PJ	20.08.2024	8,3		8,0	8,0	30		30	P		verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	Orhei	str Negruzzi Nr 97	PJ	21.08.2024	9		8,0	8,0	80		80	P		Inlocuirea PRG Nr 37 conform Planului Investițional
Orhei	str Stefan cel Mare 4	scara 3,4	PJ	21.08.2024	9		7,0	7,0	30		30	P		verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	ș Perescina	dulapul 32	PJ	22.08.2024	9		5,0	5,0	19		19	P		Inlocuirea PRG nr 32

Orhei	s Zagoreni	dulapul 11	PJ	14.08.2024	9		5,0	5,0	3		3	P		Verificarea la etansietate a gazoductului P Joasa aerian
Orhei	str Ion Neculce 18	dulapul 75	PJ	09.08.2024	9		4,0	4,0	2		2	P		Demontarea PRG PGSM nr 75
Orhei	str V.Lupu 153	dulapul 38	PJ	20.08.2024	9		36,0	36,0	70		70	P		Înlocuirea PRG nr 32
Orhei	s Ivancea str Pacii 1/14	dulapul 37	PJ	10.09.2024	4		9,0	9,0	18		18	N		Incendiu la un apartament
Orhei	sat Camencea	dulapul 5	PJ	20.09.2024	12		3,0	3,0	14		14	P		Stramutarea PRG nr 5
Orhei	str Muntenilor	dulapul 35	PJ	24.09.2024	9		36,0	36,0	140		140	P		Înlocuirea PRG 35
Orhei	sat Discova sat Putintei	Gazoduct presiune înalta	Pi	26.08.2024	15,44		4,0	4,0			0	N		Deteriorarea gazoductului
Orhei	sat Braviceni	dulapul 7	PJ	17.09.2024	9		4,0	4,0	6		6	P		Stramutarea PRG Nr 7
Rezina	str. 1 mai 15	Conducta de gaze Intercasnică	PJ	08.07.2024	09.00		31,5	31,5	59	0	59	P		Lucrări de verificare la ermitate a conductei gaze intrcasnice presiune joasă
Rezina	str. 1 mai 13	Conducta de gaze Intercasnică	PJ	11.07.2024	09.00		7,3	7,3	30	0	30	P		Lucrări de verificare la ermitate a conductei gaze intrcasnice presiune joasă
Rezina	str. Voluntarilor 10	Conducta de gaze Intercasnică	PJ	16.07.2024	09.00		31,2	31,2	60	0	60	P		Lucrări de verificare la ermitate a conductei gaze intrcasnice presiune joasă
Rezina	str. Pirogov 4 Pirogov 5	Conducta de gaze Intercasnică	PJ	16.07.2024	09.00		33,3	33,3	108	0	108	P		Lucrări de verificare la ermitate a conductei gaze intrcasnice presiune joasă
Rezina	str. Pirogov 3	Conducta de gaze Intercasnică	PJ	18.07.2024	09.00		9	9,0	54	0	54	P		Lucrări de verificare la ermitate a conductei gaze intrcasnice presiune joasă
Rezina	str. Pirogov 1 Pirogov 2	Conducta de gaze Intercasnică	PJ	22.07.2024	09.00		31,3	31,3	108	0	108	P		Lucrări de verificare la ermitate a conductei gaze intrcasnice presiune joasă
Rezina	str. Sciushev 13	Conducta de gaze Intercasnică	PJ	15.08.2024	09.00		7,3	7,3	30	0	30	P		Lucrări de verificare la ermitate a conductei gaze intrcasnice presiune joasă
Rezina	str. Voluntarilor 14/2	Conducta de gaze Intercasnică	PJ	22.08.2024	09.00		31	31,0	30	0	30	P		Lucrări de verificare la ermitate a conductei gaze intrcasnice presiune joasă
Rezina	str. Voluntarilor 14/1	Conducta de gaze Intercasnică	PJ	22.08.2024	09.00		8,3	8,3	30	0	30	P		Lucrări de verificare la ermitate a conductei gaze intrcasnice presiune joasă
Rezina	Pripiceni răzesi	Conducta de gaze presiune medie	PM	29.08.2024	09.00		8,2	8,2	17	0	17	P		Lucrări de înlocuirea PRG nr. 6
Rezina	str. Voluntarilor 12	Conducta de gaze Intercasnică	PJ	26.09.2024	09.00		30,5	30,5	60	0	60	P		Lucrări de verificare la ermitate a conductei gaze intrcasnice presiune joasă
Rezina	str. Eminescu 12	Conducta de gaze Intercasnică	PJ	03.10.2024	09.00		10	10,0	70	0	70	P		Lucrări de verificare la ermitate a conductei gaze intrcasnice presiune joasă
Rezina	Tareuca	Conducta de gaze de strada presiune joasă PRG nr. 4	PJ	24.07.2024	09.00		7,5	7,5	49	1	50	P		Lucrari de reparatie (înlocuirea portiunii de gazoduct L=18 m) PRG nr. 4
Rezina	Meșeni-Ignăței-Cinișeuți	Conducta de gaze Intercasnică s. Cinișeuți	PJ	18.09.2024	09.00		15	15,0	10		10	P		Schimbarea robinetelor de incendiu la case individuale
Rezina	Rezina str Miciurin 143-Lomonosov	Conducta de gaze de strada presiune joasa dela PRG nr 16 or Rezina	PJ	10.09.2024	09.00		8	8,0	7		7	P		Reamplasarea conductei gaze supratereane oțel presiune joasa de pe sector avariat L=152 m
Rezina	Rezina str. Mateevici 2-32 (16 case)	Conducta de gaze de strada presiune joasa str. Mateevici 2-32	PJ	23.09.2024	09.00		7	7,0	16		16	P		Reamplasarea conductei gaze supratereane oțel presiune joasa de pe fatada caselor locuit L= 372 m
Rezina	Rezina str. August 10 27	Conducta de gaze Intercasnică	PJ	22.08.2024	09.00		9	9,0	55		55	P		Lucrări de verificare la ermitate a conductei gaze intrcasnice presiune joasă
Rezina	or Rezina str. 1 mai 4/1	str. 1 mai 4/1	PJ	12.08.2024	09.00		8	8,0	20		20	P		Verificarea la etansietate a gazoductului Pjoasă intercasnic conform Planului MTO
Rezina	or Rezina str. 1 mai 6/2	str. 1 mai 6/2	PJ	29.07.2027	09.00		28	28,0	60		60	P		Verificarea la etansietate a gazoductului Pjoasă intercasnic conform Planului MTO
Șoldănești	s Rogojeni	PRG № 4	PJ	24.07.24	08:30		8	8,0	14	0	14	P		Programat S-a efectuat reamplasarea PRG № 4 conform Planului MTO S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori
Șoldănești	s Rogojeni	PRG № 5	PJ	24.07.24	08:30		8	8,0	17	0	17	P		Programat S-a efectuat reamplasarea PRG № 5 conform Planului MTO S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori

Șoldănești	s Rogojeni	PRG № 10	PJ	24 07 24	08 30		8	8,0	10	0	10	P		Programat S-a efectuat reamplasarea PRG № 10 conform Planului MTO S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori
Șoldănești	s Șestaci	PRG № 1	PJ	31 07 2024	08:30		8	8,0	7	0	7	P		Programat S-a efectuat înlocuirea PRG № 1 conform Planului Investițional S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori
Șoldănești	s Cobilea	PRG № 2	PJ	22 08 2024	08:30		8	8,0	16	0	16	P		Programat S-a efectuat înlocuirea PRG № 2 conform Planului Investițional S-a efectuat pornirea repetată a gazelor naturale la consumatori
Telenești	sat Sărătenii-Vechi	PRG nr 57	PJ	26 08 2024	08 00		8,0	8,0	3		3	P		Înlocuirea dulapului conform Planului Investițional
Telenești	or. Telenești	str. Păcii , PRG Nr 87	PJ	22 08 2024	08 00		8,0	8,0	25		25	P		Înlocuirea armaturii de închidere cu ø32 mm la intrarea în PRG Nr 87

Director interimar



Gh. Munteanu

Șef STP

S. Bivol