

Tabelul DF10 Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL „Orhei-gaz”, la data de 01.01.2025

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întreruperi (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programa / Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza, conform clasificării din pct. 18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Orhei	sat. Piatra	dulapul Nr.1	PJ	06.11.2024	19,2		19,0	19,0	19		19	N		La dulapul Nr1 consumatorul Scoropadă G. a montat samovolnic cazanul de baie, umplînd gazoductul de presiune joasă PE cu apă.
Orhei	str. Nistreana 14	dulapul Nr.19	Pj	08.11.2024	18,17		17,0	17,0	102		102	N		La dulapul Nr.19 de pe str. Nistreana nr. 14, s-au blocat regulatoarele din motiv ca s-a depistat impurități la tubul de impuls.
Orhei	s. Malaiești	dulapul Nr..32	PJ	10.12.2024	12,2			0,0	1		1	N		Deflagrație
Orhei	or. Orhei, str. Tricolorului, str. H. Grozescu, str. Dorobanti	PRG Nr 94 PRG Nr 95	PM /PJ	14.12.2024	1,55		14,0	14,0	143		143	N		La dulapul Nr 94, Nr 95 s-au blocat regulatoarele din motiv că, s-a depistat gheață în regulator la membrană.

Director interimar

Gh. Munteanu

Șef STP

S. Bivol